

(제2-2호 서식)

의뢰시험성적서

발급번호 : 의95 - 214
 신청인 주소 : 서울특별시 영등포구 당산동 121-99
 회사명 : 상보산업
 대표자명 : 김영환
 품명 : 램프충격진동방지기(구룡수)
 용도 : 납품용

副本

시험결과



붙임 참조

이시험의시험은무효임

위의 의뢰자로 부터 제출한 시료에 대하여 시행한 시험성적서임을 증명함.

1995년 03월 27일



재단법인 한국전기전자시험연구원 장



시 험 결 과

품 명 : 램프충격진동방지기 규 격 : 백열전구용, 고압방전등용 회사명 : 상보산업

시험항목	시 험 기 준 및 방 법	시 험 결 과							
진동시험	* 시험조건 ┌ 주파수 : 15 -55Hz └ 가속도 : 2.5G ┌ 주파수변화율 : 4min/Log * 측정방법 - 상기조건으로 8시간 진동시험 시 각 램프의 이상소등시간을 측정	미설치(구룡수)		설치(구룡수)					
		백 램	열 프	고 램	압 수 은 프	백 램	열 프	고 램	압 수 은 프
		9분	1시간 9분	이 상 없 음	이 상 없 음	이 상 없 음	이 상 없 음		

비 고 : 상기 시험결과는 의뢰자가 제시한 시험기준 및 방법에 대한 결과임.

